



PLANTA

LEYENDA DE INSTALACION CONTRAINCENDIOS	
	EXTINTOR PORTATIL EFICACIA 21A-113B
	LUZ DE SENALIZACION Y EMERGENCIA
	SECTOR DE INCENDIOS
	LUZ DE EMERGENCIA

**NOTAS DB-SI :**

LA COMPARTIMENTACION SE ESTABLECE EN UN SECTOR DE INCENDIO POR TENER MENOS DE 2500 M2 CONSTRUIDOS

RECORRIDO DE EVACUACION MÁXIMO DE 24.65 m

LA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES SON:

	GRADO EXIGIDO	GRADO PROYECTADO
- MEDIANERAS	EI-90	EI-90
- ESTRUCTURA PORTANTE	R-90	R-120

CALCULO DE OCUPACIÓN:

- SALA DE ESPERA	28.30/ 2 =15
- ATENCIÓN AL PÚBLICO	1
- SALA DE BAILE 1	71.85/1.5 =48
- SALA DE BAILE 2	29.45/1.5 =20
- VESTUARIO	16.57/ 2 = 9

TOTAL OCUPACION 93 PERSONAS

Arquitecto: <b>JAIME PEREZ PEREZ</b>   C/Granados 14-Bajo 23740 Andújar (Jaén) 953-519011	<b>PROYECTO TÉCNICO PARA LICENCIA DE APERTURA DE NAVE PARA ACADEMIA DE BAILE</b> AVD. DE LISBOA- nº 1 DE ANDÚJAR	
	Promotor: <b>SANDRA ALMEIDA REAL</b>	Nº Plano: <b>03</b>
Delineación: <b>LUIS CORBELLA MEDINA</b>	Fecha: <b>JUNIO 2018</b>	Nº Proyecto: <b>01/18</b> Escala: <b>1:100</b>

**CUMPLIMIENTO DEL DB-SI**